# 給気レジスター　KS-6050PFK　＜取扱説明書＞

24時間換気使用時はパネルを「開」の状態にしてください。

＜ご使用方法＞

プッシュをゆっくり一番下まで押し、「開」・「閉」してください。

※勢いよく「開」・「閉」を行なうとパネルがフィルター交換状態に開くことがあります。

＜フィルターの取り外しかた＞

①プッシュを一番下まで押したままパネルを手前に引くと開きます。

②フィルター押さえをはずし、フィルターをはずします。

＜フィルターの取り付けかた＞

①フィルターを取り付け、フィルター押さえの突起を本体の下穴に入れ押し込みます。

②プッシュを一番下まで押したまま、パネルを本体側へ軽く押し込み取り付けます。

※強引に取り付けようとするとパネル裏面の軸が折れる可能性があります。

＜お手入れ方法＞

①やわらかい布で汚れをふき取り、汚れのひどいときには中性洗剤をご使用ください。
（シンナー、ベンジン、酸性及びアルカリ性洗剤などは絶対に使用しないでください。）

②フィルターはホコリを取り除き、２～３ヶ月に一度、水洗いしてください。
傷んだり汚れが落ちない場合には新品フィルター「ＫＳ－ＦＫ６０５０」を弊社ホームページよりお買い求めのうえ、交換してください。




株式会社キョーワナスタ

本社　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)
Tel.03-3660-1815(代)　Fax.03-3660-1825
ホームページ http://www.nasta.co.jp/　　E-mail info@nasta.co.jp